


**Type 0121, 0330, 0331  
(0124, 0125, 0332, 0333)**

2/2- and 3/2-Way Solenoid Valve  
2/2- und 3/2-Wege-Magnetventil  
Électrovanne à 2/2 et 3/2 voies



**Operating Instructions**

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation

Bürkert Fluid Control Systems  
Sales Center  
Christian-Bürkert-Str. 13-17  
D-74653 Ingelfingen  
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111  
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448  
E-mail: info@de.buerkert.com

**International address**  
www.burkert.com

Manuals and data sheets on the Internet: [www.burkert.com](http://www.burkert.com)  
Bedienungsanleitungen und Datenblätter im Internet: [www.buerkert.de](http://www.buerkert.de)  
Instructions de service et fiches techniques sur Internet : [www.buerkert.fr](http://www.buerkert.fr)

© Bürkert Werke GmbH, 2014  
Operating Instructions 1402/04\_EU-ML\_00893047 / Original DE

## Table of Contents

1	The operating instructions .....	2
2	Authorized use .....	3
3	Basic safety instructions.....	4
4	System description.....	5
5	Technical data.....	6
6	Assembly.....	8
7	Electrical connection .....	10
8	Disassembly.....	12
9	Maintenance, troubleshooting.....	12
10	Transportation, storage, disposal .....	13

**1 THE OPERATING INSTRUCTIONS****The operating instructions contain important information.**

- ▶ Read the instructions carefully and follow the safety instructions.
- ▶ Keep the instructions in a location where they are available to every user.

The liability and warranty for the device are void if the operating instructions are not followed.

**1.1 Symbols**

- ▶ Designates instructions for risk prevention.
- Designates a procedure which you must carry out.

**DANGER!**

Immediate danger! Serious or fatal injuries.

**WARNING!**

Possible danger! Serious or fatal injuries.

**CAUTION!**

Danger! Moderate or minor injuries.

2

english

**NOTE!**

**Warns of damage to property.**



Important tips and recommendations.



Refers to information in these operating instructions or in other documentation.

**1.2 Definitions of terms**

In these instructions, the term "device" always refers to the Type 0121, 0330, 0331, (0124, 0125, 0332, 0333).

**2 AUTHORIZED USE**

**The device is designed to control, shut off and meter neutral and aggressive media up to a viscosity of 37 mm<sup>2</sup>/s.**

- ▶ Use according to the authorized data, operating conditions and conditions of use specified in the contract documents and operating instructions.
- ▶ Provided the cable plug is connected and installed correctly, e.g. Bürkert Type 2508, the device satisfies degree of protection IP65 in accordance with DIN EN 60529 / IEC 60529.

**Only operate the device**

- ▶ when in perfect condition and always ensure proper storage, transportation, installation and operation.
- ▶ Use the device only as intended.

**2.1 Restrictions**

If exporting the device, observe any existing restrictions.

**3 BASIC SAFETY INSTRUCTIONS**

These safety instructions do not make allowance for any contingencies and events which may arise during assembly, operation and maintenance.

**Risk of injury from high pressure in the system/device.**

- ▶ Before working on the system or device, switch off the pressure and vent/drain lines.

**Risk of injury due to electrical shock.**

- ▶ Before working on the system or device, switch off the power supply and secure to prevent reactivation.
- ▶ Observe applicable accident prevention and safety regulations for electrical equipment.

**Risk of burns/risk of fire if used for a prolonged switch-on time through hot device surface.**

- ▶ Keep device away from highly flammable substances and media and do not touch with bare hands.

**Risk of injury due to malfunction of valves with alternating voltage (AC).**

Sticking core causes coil to overheat, resulting in a malfunction.

- ▶ Monitor process to ensure function is in perfect working order.

**Risk of short-circuit/escape of media through leaking screw joints.**

- ▶ Ensure seals are seated correctly.
- ▶ Carefully screw valve and pipelines together.

4

english

english

3

**General hazardous situations.**

To prevent injuries:

- ▶ In a potentially explosive area, the device may be used only in accordance with the specification on the type label. For the use, observe the supplementary instructions manual enclosed with the device with safety instructions for the explosion-risk area.
- ▶ The enclosed UL instructions must be followed in the UL area.
- ▶ Do not carry out any external or internal modifications and do not subject the device to mechanical loads (e.g. by placing objects on it or standing on it).
- ▶ Secure the device against unintentional activation.
- ▶ Only trained technicians may perform installation and maintenance work.
- ▶ The valves must be installed in accordance with the regulations applicable in the country.
- ▶ After an interruption in the power supply, ensure that the process is restarted in a controlled manner.
- ▶ Observe the general rules of technology.


**4 SYSTEM DESCRIPTION**

**4.1 General description**

The pivoted armature valves are direct acting 2/2 or 3/2-way solenoid valves in a wide variety of circuit functions and models. Solenoid system and media chamber are separated from one another by a separating diaphragm system. The valves are fast acting and have a long service life.

- Type 0121 2/2 or 3/2-way solenoid valve, socket valve body
- Type 0330 2/2 or 3/2-way solenoid valve, socket valve body
- Type 0331 2/2 or 3/2-way solenoid valve, flange valve body
- Type 0332 Bistable 2/2 or 3/2-way solenoid valve with 2 coil windings, socket valve body
- Type 0333 Bistable 2/2 or 3/2-way solenoid valve with 2 coil windings, flange valve body
- Type 0124 2/2 or 3/2-way solenoid valve, socket valve body
- Type 0125 2/2 or 3/2-way solenoid valve, flange valve body


**5 TECHNICAL DATA**

 The following values are indicated on the type label:

- **Voltage** (tolerance ±10 %) / **current type**
- **Coil power consumption** (active power in W - at operating temperature)
- **Pressure range**
- **Body material** (MS=brass, VA=stainless steel, PV=PVC, TE=PTFE, PP=polypropylene, PD=PVDF)
- **Sealing material** (F=FKM, A=EPDM, B=NBR, C=FFKM)

**5.3 Operating conditions**

- Ambient temperature**  
 Type 0121 max. +50°C  
 Other types max. +55°C
- Duty cycle for body material**  
 Brass or stainless steel long-term operation, duty cycle 100%  
 Plastic max. permissible duty cycle see data sheet

 **Important information for functional reliability.**  
 If switched off for a long period, 1-2 switching actions are recommended prior to restart.

**5.1 Conformity**

The Types 0121, 0330, 0331, (0124, 0125, 0332, 0333) are compliant with the EC Directives according to the EC Declaration of Conformity.

**5.2 Standards**

The applied standards, which are used to demonstrate compliance with the EC Directives, are listed in the EC type test certificate and/or the EC Declaration of Conformity.








- Service life**  
 High switching frequency and high pressures reduce the service life.
- Degree of protection** IP65 in accordance with DIN EN 60529 / IEC 60529 with correctly connected and installed cable plug, e.g. Bürkert Type 2508

**5.4 Mechanical data**

- Dimensions see data sheet
- Coil material epoxide
- Connections G 1/4 (NPT 1/4, G 1/8, G 3/8, Rc 1/4 on request)

**5.5 Fluidic data**

- Media** aggressive, neutral, gaseous and liquid media, which do not attack body and sealing materials. (see resistance table at www.buerkert.de).
- Medium temperature for sealing material**  
 FKM 0 °C – +90 °C  
 EPDM -30 °C – + 90 °C  
 NBR 0 °C – + 80 °C  
 FFKM +5 °C – +90 °C

Circuit functions		
A (NC)		2/2-way valve, closed in rest position
B (NO)		2/2-way valve, open in rest position
C (NC)		3/2-way valve; closed in rest position, output A unloaded
D (NO)		3/2-way valve, in rest position, output B pressurized
E		3/2-way mixing valve; in rest position, pressure connection P2 connected to output A, P1 closed
F		3/2-way distribution valve, in rest position, pressure connection P connected to output B
T		3/2-way all purpose valve

## 5.6 Electrical data

Connections DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), shape A for cable plug Type 2508 or 2509

## 5.7 Type label




Fig. 1: Description of the type label (example)

8

english


## 6.1 Before installation

### Installation position:

The installation position is optional. Preferably: Actuator at the top.

→ Prior to installation check pipelines for dirt and clean if necessary.

**Dirt filter:** To ensure that the solenoid valve functions reliably, a dirt filter ( $\leq 500 \mu\text{m}$ ) must be installed in front of the valve input.



## 6.2 Installation

→ Observe flow direction:

Functioning of the device is only ensured if the circuit function is maintained.

### Devices in socket model

→ Use PTFE tape as sealing material.

→ Determine the maximum screw-in depth of the connecting threads as this does not comply with any standard.

## 6 ASSEMBLY



### DANGER!

#### Risk of injury from high pressure in the system/device.

- ▶ Before working on the system or device, switch off the pressure and vent/drain lines.

#### Risk of injury due to electrical shock.

- ▶ Before working on the system or device, switch off the power supply and secure to prevent reactivation.
- ▶ Observe applicable accident prevention and safety regulations for electrical equipment.



### WARNING!

#### Risk of injury from improper assembly.

- ▶ The assembly may be carried out only by trained technicians and with the appropriate tools.
- ▶ Secure system against unintentional activation.
- ▶ Following assembly, ensure a controlled restart.

### NOTE!

#### Caution risk of breakage.

- ▶ Do not use the coil as a lifting arm.

→ Hold the device with a suitable tool (open-end wrench) on the body; screw into the pipeline.

Attaching the device:

→ Via bore holes M4x8 (made from brass or stainless steel) or self-tapping screws 3.9 DIN 7970 (made from plastic, max. screw-in depth 10 mm) on the bottom side of the body at drill pattern 38x24.

### Devices in flange model

Attaching the device:

→ Via supplied screws on basic devices or manifold.

→ Tighten fastening screws on the coil to a maximum torque of 2 Nm.

## 6.3 Manual control

### NOTE!

- ▶ When the manual control is locked, the valve cannot be actuated electrically.




Fig. 2: Manual control

## 7 ELECTRICAL CONNECTION



### DANGER!

#### Risk of injury due to electrical shock.

- ▶ Before working on the system or device, switch off the power supply and secure to prevent reactivation.
- ▶ Observe applicable accident prevention and safety regulations for electrical equipment.

#### If the protective conductor is not connected, there is a risk of electric shock.

- ▶ Always connect protective conductor and check electrical continuity between coil and housing.




Fig. 3: Connecting the cable plug to the power supply



Note the voltage and current type as specified on the type label.

10

english

### 7.1 Standard model

- Connect L1/+ and N/- to terminals 1 and 2, independent of the polarity.
- Connect protective conductor.
- Attach seal and check for correct fit.
- Tighten cable plug (Type 2508 or 2509 in accordance with DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), shape A, for order numbers see data sheet); while doing so, observe the maximum torque of 1 Nm.
- Check electrical continuity between coil and body (protective conductor function).

### 7.2 Pulse model (CF 02)

**!** In accordance with the terminals on the valves, the connection terminals in the cable plug are marked with the numbers 1 to 3.

- Connect as shown in "Fig. 4". Pulse on terminal 1 closes the valve; pulse on terminal 2 opens the valve.
- Attach seal and check for correct fit.
- Tighten cable plug (Type 2508 or 2509 in accordance with DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), shape A, for order numbers see data sheet); while doing so, observe the maximum torque of 1 Nm.

→ Check electrical continuity between coil and body (protective conductor function).




Fig. 4: Electrical connection - pulse model (CF 02)

#### NOTE!

- ▶ Prevent simultaneous pulsing on both coil windings.
- ▶ Parallel to the terminals, no other consumers (relay, etc.) may be connected.
- ▶ The respective coil connection that does not carry current must be galvanically isolated (open).
- ▶ In case two or more valves are connected in parallel, the use of two-pole or multi-pole switches must ensure that this requirement is met.

## 8 DISASSEMBLY

### **!** DANGER!

- Risk of injury from high pressure in the system/device.**
  - ▶ Before working on the system or device, switch off the pressure and vent/drain lines.
- Risk of injury due to electrical shock.**
  - ▶ Before working on the system or device, switch off the power supply and secure to prevent reactivation.
  - ▶ Observe applicable accident prevention and safety regulations for electrical equipment.

### **!** WARNING!

- Risk of injury from improper disassembly.**
  - ▶ Disassembly may be carried out only by trained technicians and with the appropriate tools.
- Risk of injury from hazardous media.**
  - ▶ Before loosening lines or valves, flush out hazardous media, depressurize and drain the lines.

## 9 MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING

### 9.1 Safety instructions

#### **!** DANGER!

- Risk of injury from high pressure in the system.**
  - ▶ Turn off the pressure and vent the lines before loosening lines or valves.
- Risk of injury due to electrical shock.**
  - ▶ Before working on the system or device, switch off the power supply and secure to prevent reactivation.
  - ▶ Observe applicable accident prevention and safety regulations for electrical equipment.

#### **!** WARNING!

- Risk of injury from improper maintenance work.**
  - ▶ Maintenance may be carried out only by trained technicians and with the appropriate tools.
  - ▶ Secure system against unintentional activation.
  - ▶ Following maintenance, ensure a controlled restart.

### 9.2 Malfunctions

If malfunctions occur, check whether:

- the device has been installed according to the instructions,
- the electrical and fluid connections are correct,
- the device is not damaged,
- all screws have been tightened,
- the voltage and pressure have been switched on,
- the pipelines are clean.

Malfunction	Possible cause
Valve does not switch	Short circuit or coil interrupted
	Medium pressure outside the permitted pressure range
	Manual control locked
Valve does not close	Inner compartment of the valve is dirty
	Manual control locked

#### 9.2.1 Repairs

Repairs may only be carried out by the manufacturer. Operating data may change if spare parts are replaced by the user.

## 10 TRANSPORTATION, STORAGE, DISPOSAL

#### NOTE!


- Transport damage.**

Inadequately protected devices may be damaged during transportation.

  - ▶ Protect the device against moisture and dirt in shock-resistant packaging during transportation.
  - ▶ Prevent the temperature from exceeding or dropping below the permitted storage temperature.
- Incorrect storage may damage the device.**
  - ▶ Store the device in a dry and dust-free location.
  - ▶ Storage temperature -40 – +80°C.
- Damage to the environment caused by parts contaminated with media.**
  - ▶ Dispose of the device and packaging in an environmentally friendly manner.
  - ▶ Observe applicable disposal and environmental regulations.

**Type 0121, 0330, 0331  
(0124, 0125, 0332, 0333)**

2/2- and 3/2-Way Solenoid Valve  
2/2- und 3/2-Wege-Magnetventil  
Électrovanne à 2/2 et 3/2 voies



Operating Instructions

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation

Bürkert Fluid Control Systems  
Sales Center  
Christian-Bürkert-Str. 13-17  
D-74653 Ingelfingen  
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111  
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448  
E-mail: [info@de.buerkert.com](mailto:info@de.buerkert.com)

**International address**  
[www.burkert.com](http://www.burkert.com)

Manuals and data sheets on the Internet: [www.burkert.com](http://www.burkert.com)  
Bedienungsanleitungen und Datenblätter im Internet: [www.buerkert.de](http://www.buerkert.de)  
Instructions de service et fiches techniques sur Internet : [www.buerkert.fr](http://www.buerkert.fr)

© Bürkert Werke GmbH, 2014  
Operating Instructions 1402/04\_EU-ML\_00893047 / Original DE

## Inhaltsverzeichnis

1	Die Bedienungsanleitung .....	14
2	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	15
3	Grundlegende Sicherheitshinweise .....	16
4	Systembeschreibung .....	17
5	Technische Daten .....	18
6	Montage .....	20
7	Elektrischer Anschluss .....	22
8	Demontage .....	24
9	Wartung, Fehlerbehebung .....	24
10	Transport, Lagerung, Entsorgung .....	25

**1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG****Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen.**

- ▶ Anleitung sorgfältig lesen und die Hinweise zur Sicherheit beachten.
- ▶ Anleitung so aufbewahren, dass sie jedem Benutzer zur Verfügung steht.

Die Haftung und Gewährleistung für das Gerät entfällt, wenn die Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

**1.1 Darstellungsmittel**

- ▶ markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.
- markiert einen Arbeitsschritt den Sie ausführen müssen.

**! GEFAHR!**

Unmittelbare Gefahr! Schwere oder tödlichen Verletzungen.

**! WARNUNG!**

Mögliche Gefahr! Schwere oder tödlichen Verletzungen.

**! VORSICHT!**

Gefahr! Mittelschwere oder leichten Verletzungen.

14

deutsch

**HINWEIS!****Warnt vor Sachschäden.**

Wichtige Tipps und Empfehlungen.



verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

**1.2 Begriffsdefinition**

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff „Gerät“ steht immer für Typ 0121, 0330, 0331, (0124, 0125, 0332, 0333).

**2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Das Gerät ist zum Steuern, Absperrn und Dosieren von neutralen und aggressiven Medien bis zu einer Viskosität von 37 mm<sup>2</sup>/s konzipiert.

- ▶ Für den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten zulässigen Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten.
- ▶ Mit einer sachgemäß angeschlossenen und montierten Gerätesteckdose, z. B. Bürkert Typ 2508 erfüllt das Gerät die Schutzart IP65 nach DIN EN 60529 / IEC 60529.

**Das Gerät**

- ▶ nur in einwandfreiem Zustand betreiben und auf sachgerechte Lagerung, Transport, Installation und Bedienung achten.
- ▶ nur bestimmungsgemäß verwenden.

**2.1 Beschränkungen**

Bei der Ausfuhr des Geräts gegebenenfalls bestehende Beschränkungen beachten.

**3 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE**

Diese Sicherheitshinweise berücksichtigen keine Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten können.

**Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerät.**

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, den Druck abschalten und Leitungen entlüften/entleeren.

**Verletzungsgefahr durch Stromschlag.**

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

**Verbrennungsgefahr/Brandgefahr bei längerer Einschaltzeit durch heiße Geräteoberfläche.**

- ▶ Gerät von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten und nicht mit bloßen Händen berühren.

**Verletzungsgefahr durch Funktionsausfall bei Ventilen mit Wechsellspannung (AC).**

Festsitzender Kern bewirkt Spulenüberhitzung, die zu Funktionsausfall führt.

- ▶ Arbeitsprozess auf einwandfreie Funktion überwachen.

**Kurzschlussgefahr/Austritt von Medium durch undichte Verschraubungen.**

- ▶ Auf einwandfreien Sitz der Dichtungen achten.
- ▶ Ventil und Rohrleitungen sorgfältig verschrauben.

deutsch

15

16

deutsch

**Allgemeine Gefahrensituationen.**

Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:

- ▶ Im explosionsgefährdeten Bereich darf das Gerät nur entsprechend der Spezifikation auf dem Typschild eingesetzt werden. Für den Einsatz muss die dem Gerät beiliegende Zusatzanleitung mit Sicherheitshinweisen für den Ex-Bereich beachtet werden.
- ▶ Im UL-Bereich muss die beiliegende UL-Anleitung beachtet werden.
- ▶ Am Gerät keine inneren oder äußeren Veränderungen vornehmen und nicht mechanisch belasten (z. B. durch Ablage von Gegenständen oder als Trittstufe).
- ▶ Vor unbeabsichtigten Betätigen sichern.
- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhaltungsarbeiten ausführen.
- ▶ Die Ventile müssen gemäß der im Land gültigen Vorschriften installiert werden.
- ▶ Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung für einen kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses sorgen.
- ▶ Die allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

**4 SYSTEMBESCHREIBUNG**

**4.1 Allgemeine Beschreibung**

Die Klappankerventile sind ein direktwirkende 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventile in vielfältigen Wirkungsweisen und Ausführungen. Magnetsystem und Mediumsraum sind durch ein Trennmembransystem voneinander getrennt. Die Ventile sind schnellschaltend und haben eine hohe Lebensdauer.

- Typ 0121 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil, Muffengehäuse
- Typ 0330 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil, Muffengehäuse
- Typ 0331 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil, Flanschgehäuse
- Typ 0332 Bistabiles 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil mit 2 Spulenwicklungen, Muffengehäuse
- Typ 0333 Bistabiles 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil mit 2 Spulenwicklungen, Flanschgehäuse
- Typ 0124 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil, Muffengehäuse
- Typ 0125 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil, Flanschgehäuse

deutsch

**5 TECHNISCHE DATEN**

! Folgende Werte sind auf dem Typschild angegeben:

- **Spannung** (Toleranz ±10 %) / **Stromart**
- **Spulenleistung** (Wirkleistung in W - betriebswarm)
- **Druckbereich**
- **Gehäusewerkstoff** (MS=Messing, VA=Edelstahl, PV=PVC, TE=PTFE, PP=Polypropylen, PD=PVDF)
- **Dichtungswerkstoff** (F=FKM, A=EPDM, B=NBR, C=FFKM)

**5.3 Betriebsbedingungen**

Umgebungstemperatur

- Typ 0121 max. +50°C
- andere Typen max. +55°C

Einschaltdauer

bei Gehäusewerkstoff

- Messing oder Edelstahl Dauerbetrieb 100% ED
- Kunststoff max. zulässige Einschaltdauer siehe Datenblatt

! **Wichtiger Hinweis zur Funktionssicherheit.**

Bei langem Stillstand wird eine Mindestbetätigung von 1–2 Schaltungen vor Wiederanlauf empfohlen.

Lebensdauer

Hohe Schaltfrequenz und hohe Drücke verringern die Lebensdauer.

Schutzart

IP65 nach DIN EN 60529 / IEC 60529 mit sachgemäß angeschlossener und montierter Gerätesteckdose, z. B. Bürkert Typ 2508

**5.1 Konformität**

Die Typen 0121, 0330, 0331, (0124, 0125, 0332, 0333) sind konform zu den EG-Richtlinien entsprechend der EG-Konformitätserklärung.

**5.2 Normen**

Die angewandten Normen, mit welchen die Konformität zu den Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EG-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EG-Konformitätserklärung nachzulesen.

deutsch

**5.4 Mechanische Daten**

- Abmessungen siehe Datenblatt
- Spulenwerkstoff Epoxid
- Anschlüsse G 1/4 (NPT 1/4, G 1/8, G 3/8, Rc 1/4 auf Anfrage)

**5.5 Fluidische Daten**

Medien aggressive, neutrale, gasförmige und flüssige Medien, die Gehäuse und Dichtungswerkstoffe nicht angreifen (siehe Beständigkeitstabelle unter [www.buerkert.de](http://www.buerkert.de)).

- Mediumstemperatur bei Dichtungswerkstoff
- FKM 0 °C ... +90 °C
- EPDM -30 °C ... +90 °C
- NBR 0 °C ... +80 °C
- FFKM +5 °C ... +90 °C

Wirkungsweisen		
A (NC)		2/2-Wege-Ventil; in Ruhestellung geschlossen
B (NO)		2/2-Wege-Ventil; in Ruhestellung offen
C (NC)		3/2-Wege-Ventil; in Ruhestellung geschlossen, Ausgang A entlastet
D (NO)		3/2-Wege-Ventil; in Ruhestellung Ausgang B druckbeaufschlagt
E		3/2-Wege-Mischventil; in Ruhestellung Druckanschluss, P2 mit Ausgang A verbunden, P1 geschlossen
F		3/2-Wege-Verteilventil; in Ruhestellung Druckanschluss, P mit Ausgang B verbunden
T		3/2-Wege-Ventil; universell einsetzbar

deutsch



### 5.6 Elektrische Daten

Anschlüsse DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), Form A für Gerätesteckdose Typ 2508 oder 2509

### 5.7 Typschild





Bild 1: Beschreibung des Typschilds (Beispiel)

### 6.1 Vor dem Einbau

#### Einbaulage:

Die Einbaulage ist beliebig. Vorzugsweise: Antrieb oben.  
 → Rohrleitungen vor dem Einbau auf Verschmutzungen überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

**Schutzfilter:** Für die sichere Funktion des Magnetventils muss vor dem Ventileingang ein Schutzfilter (≤ 500 µm) eingebaut werden.



### 6.2 Einbau

→ Durchflussrichtung beachten:  
 Funktion des Geräts ist nur sichergestellt, wenn die Wirkungsweise eingehalten wird.

#### Geräte in Muffenausführung

- Als Dichtungswerkstoff PTFE-Band verwenden.
- Maximale Einschraubtiefe der Anschlussgewinde ermitteln, da diese keiner Norm entspricht.

### 6.3 Handbetätigung

#### HINWEIS!

- ▶ Bei arretierter Handbetätigung kann das Ventil nicht elektrisch betätigt werden.




Bild 2: Handbetätigung

## 6 MONTAGE

### GEFAHR!

- Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerät.**
  - ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, den Druck abschalten und Leitungen entlüften/entleeren.
- Verletzungsgefahr durch Stromschlag.**
  - ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.
  - ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

### WARNUNG!

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäße Montage.**
  - ▶ Die Montage darf nur geschultes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.
  - ▶ Anlage vor unbeabsichtigtem Betätigen sichern.
  - ▶ Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf gewährleisten.

### HINWEIS!

- Vorsicht Bruchgefahr.**
  - ▶ Die Spule darf nicht als Hebelarm benutzt werden.

→ Das Gerät mit geeignetem Werkzeug (Gabelschlüssel) am Gehäuse festhalten, in die Rohrleitung einschrauben.

#### Befestigung des Geräts:

- Über Bohrungen M4 x 8 (Messing- oder Edelstahlausführung) oder selbstschneidende Schrauben 3,9 DIN 7970 (Kunststoffausführung, max. Einschraubtiefe 10 mm) an Gehäuseunterseite am Lochbild 38 x 24.

#### Geräte in Flanschausführung

#### Befestigung des Geräts:

- Über mitgelieferten Schrauben auf Grundgeräte oder Anschlussplatte.
- Befestigungsschrauben an der Spule mit maximal 2 Nm anziehen.

## 7 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

### GEFAHR!

- Verletzungsgefahr durch Stromschlag.**
  - ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.
  - ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.
- Bei nicht angeschlossenem Schutzleiter besteht Stromschlaggefahr.
  - ▶ Schutzleiter immer anschließen und elektrischen Durchgang zwischen Spule und Gehäuse prüfen.




Bild 3: Elektrischer Anschluss der Gerätesteckdose

- ▶ Spannung und Stromart laut Typschild beachten.

### 7.1 Standardausführung

- L1/+ bzw. N/- an Klemmen 1 und 2 unabhängig von der Polung anschließen.
- Schutzleiter anschließen.
- Dichtung aufstecken und korrekten Sitz prüfen.
- Gerätesteckdose (Typ 2508 oder 2509 nach DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), Form A, Bestellnummern siehe Datenblatt) festschrauben, dabei maximales Drehmoment 1 Nm beachten.
- Elektrischen Durchgang zwischen Spule und Gehäuse prüfen (Funktion Schutzleiter).

→ Elektrischen Durchgang zwischen Spule und Gehäuse prüfen (Funktion Schutzleiter).




Bild 4: Elektrischer Anschluss - Impulsausführung (CF 02)

### 7.2 Impulsausführung (CF 02)

**!** Die Klemmen in der Gerätesteckdose sind entsprechend den Klemmen am Ventil mit den Ziffern 1 bis 3 gekennzeichnet.

- Wie in „Bild 4“ anschließen. Impuls auf Klemme 1 schließt das Ventil, Impuls auf Klemme 2 öffnet das Ventil.
- Dichtung aufstecken und korrekten Sitz prüfen.
- Gerätesteckdose (Typ 2508 oder 2509 nach DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), Form A, Bestellnummern siehe Datenblatt) festschrauben, dabei maximales Drehmoment 1 Nm beachten.

#### HINWEIS!

- ▶ Gleichzeitige Impulsgebung auf beide Spulenwicklungen vermeiden.
- ▶ Parallel zu den Klemmen dürfen keine weiteren Verbraucher (Relais und dergl.) geschaltet werden.
- ▶ Der jeweils nicht spannungsbeaufschlagte Spulenanschluss muss galvanisch getrennt (offen) sein.
- ▶ Sollten zwei oder mehr Ventile parallel geschaltet werden, ist durch Verwendung von 2- oder mehrpoligen Schaltern sicherzustellen, dass diese Forderung erfüllt ist.

deutsch

23

## 8 DEMONTAGE

### GEFAHR!

#### Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerät.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, den Druck abschalten und Leitungen entlüften/entleeren.

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Demontage.

- ▶ Die Demontage darf nur geschultes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.

#### Verletzungsgefahr durch gefährliche Medien.

- ▶ Vor dem Lösen von Leitungen oder Ventilen gefährliche Medien ausspülen, die Leitungen druckfrei schalten und entleeren.

## 9 WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG

### 9.1 Sicherheitshinweise

#### GEFAHR!

#### Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage.

- ▶ Vor dem Lösen von Leitungen oder Ventilen den Druck abschalten und Leitungen entlüften.

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

- ▶ Vor Arbeiten an Anlage oder Gerät, die Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Die geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

#### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Wartungsarbeiten.

- ▶ Die Wartung darf nur geschultes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchführen.
- ▶ Anlage vor unbeabsichtigtem Betätigen sichern.
- ▶ Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewährleisten.

24

deutsch

### 9.2 Störungen

Überprüfen Sie bei Störungen ob

- das Gerät vorschriftsmäßig installiert ist,
- elektrischer / fluidischer Anschluss ordnungsgemäß ausgeführt ist,
- das Gerät nicht beschädigt ist,
- alle Schrauben fest angezogen sind,
- Spannung und Druck anliegen,
- die Rohrleitungen schmutzfrei sind.

Störung	Mögliche Ursache
Ventil schaltet nicht	Kurzschluss oder Spulenunterbrechung
	Mediumsdruck außerhalb zulässigen Druckbereich
	Handbetätigung arretiert
Ventil schließt nicht	Innenraum des Ventils verschmutzt
	Handbetätigung arretiert

#### 9.2.1 Reparatur

Reparaturen grundsätzlich vom Hersteller vornehmen lassen. Die Betriebsdaten können sich ändern, wenn Ersatzteile vom Anwender ausgetauscht werden.

## 10 TRANSPORT, LAGERUNG, ENTSORGUNG

#### HINWEIS!

#### Transportschäden.

Unzureichend geschützte Geräte können durch den Transport beschädigt werden.

- ▶ Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in einer stoßfesten Verpackung transportieren.
- ▶ Eine Über- bzw. Unterschreitung der zulässigen Lagertemperatur vermeiden.

#### Falsche Lagerung kann Schäden am Gerät verursachen.

- ▶ Gerät trocken und staubfrei lagern.
- ▶ Lagertemperatur -40 ... +80 °C.

#### Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile.


- ▶ Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- ▶ Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen einhalten.

deutsch

25

**Type 0121, 0330, 0331  
(0124, 0125, 0332, 0333)**

2/2- and 3/2-Way Solenoid Valve  
2/2- und 3/2-Wege-Magnetventil  
Électrovanne à 2/2 et 3/2 voies



**Operating Instructions**

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation

Bürkert Fluid Control Systems  
Sales Center  
Christian-Bürkert-Str. 13-17  
D-74653 Ingelfingen  
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111  
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448  
E-mail: [info@de.buerkert.com](mailto:info@de.buerkert.com)

**International address**  
[www.burkert.com](http://www.burkert.com)

Manuals and data sheets on the Internet: [www.burkert.com](http://www.burkert.com)  
Bedienungsanleitungen und Datenblätter im Internet: [www.buerkert.de](http://www.buerkert.de)  
Instructions de service et fiches techniques sur Internet : [www.buerkert.fr](http://www.buerkert.fr)

© Bürkert Werke GmbH, 2014  
Operating Instructions 1402/04\_EU-ML\_00893047 / Original DE

## Table des matières

1	Manuel d'utilisation.....	26
2	Utilisation conforme.....	27
3	Consignes de sécurité fondamentales.....	28
4	Description du système.....	29
5	Caractéristiques techniques.....	30
6	Montage.....	32
7	Raccordement électrique.....	34
8	Démontage.....	36
9	Maintenance, dépannage.....	36
10	Transport, stockage, élimination.....	37

26

**REMARQUE !****Met en garde contre des dommages matériels.**

Conseils et recommandations importants.



renvoie à des informations dans ce manuel d'utilisation ou dans d'autres documentations.

**1.2 Définition des termes**

Le terme « appareil » utilisé dans ces instructions désigne toujours le type 0121, 0330, 0331, (0124, 0125, 0332, 0333).

**1 MANUEL D'UTILISATION****Le manuel d'utilisation contient des informations importantes.**

- ▶ Lire attentivement le manuel d'utilisation et tenir compte des consignes de sécurité.
- ▶ Conserver le manuel d'utilisation afin qu'il soit accessible à tous les utilisateurs.

La responsabilité et la garantie légale concernant l'appareil sont exclues en cas de non-respect du manuel d'utilisation.

**1.1 Symboles**

- ▶ identifie une consigne pour éviter un danger.
- Identifie une opération que vous devez effectuer.

**DANGER !**

Danger imminent ! Blessures graves ou mortelles.

**AVERTISSEMENT !**

Danger potentiel ! Blessures graves ou mortelles.

**ATTENTION !**

Danger ! Blessures légères ou de moyenne gravité.

français

**2 UTILISATION CONFORME**

**L'appareil est conçu pour commander, arrêter et doser des fluides neutres et agressifs jusqu'à une viscosité de 37 mm<sup>2</sup>/s.**

- ▶ Lors de l'utilisation, il convient de respecter les données et conditions d'utilisation et d'exploitation admissibles spécifiées dans le manuel d'utilisation et dans les documents contractuels.
- ▶ Avec un connecteur, par ex. le type 2508 de Bürkert, connecté et monté de manière conforme, l'appareil est conforme au degré de protection IP65 selon DIN EN 60529 / IEC 60529.

**Faire fonctionner l'appareil**

- ▶ uniquement en parfait état et veiller au stockage, au transport, à l'installation et à l'utilisation conformes.
- ▶ uniquement de manière conforme.

**2.1 Limitations**

Lors de l'exportation de l'appareil, veuillez respecter les limitations éventuelles.

français

27

**3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES**

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte des hasards et des événements pouvant survenir lors du montage, de l'exploitation et de l'entretien.

**Risque de blessures dû à la présence de haute pression dans l'installation/l'appareil.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la pression et désaérer/vider les conduites.

**Risque de choc électrique.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la tension et empêcher toute remise sous tension par inadvertance.
- ▶ Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents ainsi qu'en matière de sécurité.

**Risque de brûlures/d'incendie lors d'une durée de fonctionnement prolongée dû à la surface brûlante de l'appareil.**

- ▶ Tenir les substances et les fluides facilement inflammables à l'écart de l'appareil et ne touchez pas ce dernier à mains nues.

**Risque de blessure dû à une panne pour les vannes avec tension alternative (AC).**

Un noyau bloqué provoque la surchauffe de la bobine et donc une panne.

- ▶ Surveiller le bon fonctionnement du processus de travail.

**Risque de court-circuit/de sortie du fluide en présence de visages non étanches.**

- ▶ Veiller à l'installation correcte des joints.
- ▶ Visser soigneusement la vanne et les tuyaux.

28

français

**Situations dangereuses d'ordre général.**

Pour prévenir les blessures, respectez ce qui suit :

- ▶ Dans une zone exposée à un risque d'explosion, l'appareil doit impérativement être installé conformément à la spécification indiquée sur la plaque signalétique. Les instructions supplémentaires comportant des consignes de sécurité pour zone présentant des risques d'explosion, fournies avec l'appareil, doivent être respectées lors de l'utilisation de celui-ci.
- ▶ En zone UL, les instructions UL fournies avec l'appareil, doivent être respectées.
- ▶ Ne pas soumettre l'appareil à des modifications extérieures ou intérieures ni à des contraintes mécaniques (par ex. en déposant des objets sur le corps ou en l'utilisant comme marche).
- ▶ Empêcher tout actionnement involontaire.
- ▶ Seul du personnel qualifié peut effectuer l'installation et la maintenance.
- ▶ Les vannes doivent être installées conformément à la réglementation en vigueur dans le pays respectif.
- ▶ Garantir un redémarrage contrôlé du processus après une coupure de l'alimentation électrique.
- ▶ Respecter les règles générales de la technique.

**4 DESCRIPTION DU SYSTÈME****4.1 Description générale**

Les électrovannes à armature battante sont des électrovannes 2/2 ou 3/2 voies à action directe disponibles dans de nombreuses variantes d'exécution et de fonctionnement. Le système magnétique et l'espace réservé au fluide sont séparés l'un de l'autre par un système de séparation à membrane. Les vannes sont à commutation rapide et ont une longue durée de vie.

Type 0121	électrovanne 2/2 ou 3/2 voies, corps de manchon
Type 0330	électrovanne 2/2 ou 3/2 voies, corps de manchon
Type 0331	électrovanne 2/2 ou 3/2 voies, corps à bride
Type 0332	électrovanne bistable 2/2 ou 3/2 voies avec 2 bobinages, corps de manchon
Type 0333	électrovanne bistable 2/2 ou 3/2 voies avec 2 bobinages, corps de à bride
Type 0124	électrovanne 2/2 ou 3/2 voies, corps de manchon
Type 0125	électrovanne 2/2 ou 3/2 voies, corps à bride

français

29

**5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Les valeurs suivantes sont indiquées sur la plaque signalétique :

- **Tension** (tolérance  $\pm 10\%$ ) / **type de courant**
- **Puissance de bobine** (puissance active en W - à l'état chaud)
- **Plage de pression**
- **Matériau du corps** (MS=laiton, VA=acier inox, PV=PVC, TE=PTFE, PP=Polypropylène, PD=PVDF)
- **Matériau du joint** (F=FKM, A=EPDM, B=NBR, C=FFKM)

**5.1 Conformité**

Les types 0121, 0330, 0331, (0124, 0125, 0332, 0333) sont conformes aux directives CE conformément à la déclaration de conformité CE.

**5.2 Normes**

Les normes utilisées, avec lesquelles la conformité avec les directives CE sont prouvées, figurent dans l'attestation CE de type et/ou la déclaration de conformité CE.

**5.3 Conditions d'exploitation**

Température ambiante

Type 0121	max. +50°C
autres types	max. +55°C

Facteur de marche

pour matériau du corps

laiton ou acier inox	marche continu 100% ED
plastique	facteur de marche max. autorisée voir fiche technique

**Remarque importante pour la sécurité de fonctionnement.**

Dans le cas d'un arrêt de longue durée, il est recommandé de procéder à 1 - 2 commutations minimum avant le redémarrage.

Durée de vie

Une fréquence élevée de commutation ainsi que des pressions élevées réduisent la durée de vie.

Degré de protection

IP65 selon DIN EN 60529 / IEC 60529 avec un connecteur connecté et monté de manière conforme, par ex. le type 2508 de Bürkert

30

français

**5.4 Caractéristiques mécaniques**

Dimensions	voir fiche technique
Matériau de la bobine	Résine époxy
Raccords	G 1/4 (NPT 1/4, G 1/8, G 3/8, Rc 1/4 sur demande)

**5.5 Données fluidiques**

Fluides fluides liquides et gazeux, agressifs, neutres n'attaquant ni le corps ni le matériau du joint (voir le tableau de résistance chimique Bürkert [www.buerkert.de](http://www.buerkert.de)).

Température du fluide pour le matériau du joint

FKM	0 °C ... +90 °C
EPDM	-30 °C ... +90 °C
NBR	0 °C ... +80 °C
FFKM	+5 °C ... +90 °C

Fonctions		
A (NF)		Vanne 2/2 voies ; fermée en position de repos
B (NO)		Vanne 2/2 voies ; ouverte en position de repos
C (NF)		Vanne 3/2 voies ; fermée en position de repos, sortie A déchargée
D (NO)		Vanne 3/2 voies ; en position de repos pression appliquée sur sortie B
E		Vanne mélangeuse 3/2 voies ; pression appliquée en position de repos, P2 reliée à la sortie A, P1 fermée
F		Distributeur 3/2 voies ; pression appliquée en position de repos, P reliée à la sortie B
T		Vanne à 3/2 voies ; utilisation universelle

français

31

## 5.6 Caractéristiques électriques

Connexions DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), forme A pour le connecteur type 2508 ou 2509

## 5.7 Plaque signalétique




Fig. 1 : Description de la plaque signalétique (exemple)

32


## 6.1 Avant le montage

### Position de montage :

Position de montage indifférente. De préférence : avec actionneur en haut.

→ Préalablement au montage, vérifier si les tuyaux ne présentent pas de salissures et les nettoyer le cas échéant.

**Filtre à impuretés :** Pour un fonctionnement fiable de l'électrovanne, il convient de monter un filtre à impuretés avant l'entrée de la vanne ( $\leq 500 \mu\text{m}$ ).



## 6.2 Montage

→ Respecter le sens du débit : la fonction de l'appareil n'est assurée que si la fonction est respecté.

### Appareils avec corps de manchon

- Utilisez une bande PTFE comme matériau d'étanchéité.
- Calculer la profondeur de vissage maximale du filetage de raccordement car celui-ci n'est pas normé.

## 6 MONTAGE



### DANGER !

**Risque de blessures dû à la présence de haute pression dans l'installation/l'appareil.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la pression et désaérer/vider les conduites.

**Risque de choc électrique.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la tension et empêcher toute remise sous tension par inadvertance.
- ▶ Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents ainsi qu'en matière de sécurité.



### AVERTISSEMENT !

**Risque de blessures dû à un montage non conforme.**

- ▶ Le montage doit être effectué uniquement par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié.
- ▶ Empêcher tout actionnement involontaire de l'appareil.
- ▶ Garantir un redémarrage contrôlé après le montage.

français

## REMARQUE !

**Attention risque de rupture.**

- ▶ La bobine ne doit pas être utilisée comme levier.

→ Maintenez l'appareil sur le corps à l'aide d'un outil approprié (clé à fourche) et vissez-le dans la tuyauterie.

Fixation de l'appareil :

→ A l'aide de perçages M4 x 8 (exécution en laiton ou en acier inox) ou à l'aide de vis autotaraudeuses 3,9 DIN 7970 (version en plastique, profondeur de vissage max. 10 mm) sur la face inférieure du corps au gabarit de trou 38 x 24.

### Appareils avec corps à bride

Fixation de l'appareil :

- A l'aide des vis fournies sur l'appareil initial ou sur l'embase.
- Serrer les vis de fixation sur la bobine à 2 Nm maximum.

français

33

## 6.3 Commande manuelle

### REMARQUE !

- ▶ Lorsque la commande manuelle est enclenchée, la vanne ne peut pas être actionnée électriquement.




Fig. 2 : Commande manuelle

## 7 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



### DANGER !

**Risque de choc électrique.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la tension et empêcher toute remise sous tension par inadvertance.
- ▶ Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents ainsi qu'en matière de sécurité.

**Risque de choc électrique lorsque le conducteur de protection n'est pas raccordé.**

- ▶ Raccorder toujours le conducteur de protection et vérifier le passage électrique entre la bobine et le corps.



Fig. 3 : Raccordement électrique du connecteur



Respecter la tension et le type de courant selon la plaque signalétique.

français

34

### 7.1 Version standard

- Connecter L1/+ et/ou N/- aux bornes 1 et 2 indépendamment de la polarité.
- Raccorder le conducteur de protection.
- Placer le joint et contrôler sa position correcte.
- Visser à fond le connecteur (type 2508 ou 2509 suivant DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), forme A, références voir fiche technique), respecter le couple de serrage maximum de 1 Nm.
- Contrôler le passage du courant entre la bobine et le corps (fonction du conducteur de protection).

→ Contrôler le passage du courant entre la bobine et le corps (fonction du conducteur de protection).




Fig. 4 : Raccordement électrique - Version à impulsion (CF 02)

### 7.2 Version à impulsions (CF 02)

**!** Les bornes de raccordement dans le connecteur sont identifiées à l'aide des chiffres 1 à 3 suivant les bornes de la vanne.

- Raccorder comme indiqué sur « Fig. 4 ». L'impulsion sur la borne 1 ferme la vanne, l'impulsion sur la borne 2 ouvre la vanne.
- Placer le joint et contrôler sa position correcte.
- Visser à fond le connecteur (type 2508 ou 2509 suivant DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), forme A, références voir fiche technique), respecter le couple de serrage maximum de 1 Nm.

#### REMARQUE !

- ▶ Éviter l'émission simultanée d'impulsion sur les deux bobines.
- ▶ Aucun autre consommateur (relais et autres) ne doit être commuté parallèlement aux bornes.
- ▶ La connexion de la bobine, qui n'est pas alimentée en pression, doit être isolée électriquement (ouverte).
- ▶ Si deux vannes ou plus doivent être commutées parallèlement, s'assurer par l'utilisation de commutateurs à 2 ou plusieurs pôles que cette obligation est remplie.

## 8 DÉMONTAGE

### **!** DANGER !

**Risque de blessures dû à la présence de haute pression dans l'installation/l'appareil.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la pression et désaérer/vider les conduites.

**Risque de choc électrique.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la tension et empêcher toute remise sous tension par inadvertance.
- ▶ Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents ainsi qu'en matière de sécurité.

### **!** AVERTISSEMENT !

**Risque de blessures dû à un démontage non conforme.**

- ▶ Le démontage doit être effectué uniquement par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié.

**Risque de blessures dû à des fluides dangereux.**

- ▶ Avant de desserrer les conduites et les vannes, rincer les fluides dangereux, couper la pression et purger les conduites.

## 9 MAINTENANCE, DÉPANNAGE

### 9.1 Consignes de sécurité

#### **!** DANGER !

**Risque de blessures dû à la présence de haute pression dans l'installation.**

- ▶ Avant de desserrer les conduites ou les vannes, couper la pression et purger l'air des conduites.

**Risque de choc électrique.**

- ▶ Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la tension et empêcher toute remise sous tension par inadvertance.
- ▶ Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents ainsi qu'en matière de sécurité.

#### **!** AVERTISSEMENT !

**Risque de blessures dû à des travaux d'entretien non conformes.**

- ▶ L'entretien doit être effectué uniquement par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié.
- ▶ Empêcher tout actionnement involontaire de l'appareil.
- ▶ Garantir un redémarrage contrôlé après l'entretien.

### 9.2 Pannes

En présence de pannes, vérifiez

- que l'appareil est installé dans les règles,
- que le raccord électrique et fluide est correct,
- que l'appareil n'est pas endommagé,
- que toutes les vis sont bien serrées,
- que la tension et la pression sont disponibles,
- que les tuyauteries sont propres.

Panne	Cause possible
La vanne ne s'enclenche pas	Court-circuit ou coupure de la bobine
	Pression du fluide hors de la plage de pression autorisée
	Actionnement commande manuelle
La vanne ne se ferme pas	Intérieur de la vanne encrassé
	Actionnement commande manuelle

#### 9.2.1 Réparation

Les réparations sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par le fabricant. Les données de service peuvent changer lorsque l'utilisateur remplace des pièces de rechange.

## 10 TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION

#### REMARQUE !

**Dommages dus au transport.**

Les appareils insuffisamment protégés peuvent être endommagés pendant le transport.

- ▶ Transporter l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et dans un emballage résistant aux chocs.
- ▶ Veiller à ce que la température de stockage ne se situe ni au-dessus ni en dessous de la température de stockage admissible.

**Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.**

- ▶ Stocker l'appareil au sec et à l'abri des poussières.
- ▶ Température de stockage de -40 à +80 °C.

**Dommages sur l'environnement causés par des pièces d'appareil contaminées par des fluides.**

- ▶ Éliminer l'appareil et l'emballage dans le respect de l'environnement.
- ▶ Respecter les prescriptions en matière d'élimination des déchets et de protection de l'environnement en vigueur.